



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Таймырского района

ул. Театральная, 10,
г. Дудинка,
Красноярский край, 647000

10.12.2021 № 701-2021

Директору ТМК ОУ Дудинской средней
школы № 3

Елизарьевой Е.С.

647000, Красноярский край,
г. Дудинка, ул. Ленина, д 38

taimyr1.3@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства регламентирующего
пожарную безопасность и качество
пищевых продуктов

Прокуратурой Таймырского 01.12.2021 района в ТМК ОУ «Дудинской средней школе № 3» (Далее - Учреждение) проведена проверка соблюдения требований законодательства регламентирующего пожарную безопасность и качество пищевых продуктов.

В соответствии со ч. 8 ст. 41 Федерального закона от 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Преамбулой Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон №52-ФЗ) установлено, что его действие направлено на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В силу ст. 39 Закона № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Статья 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусматривает, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии, с пп. «б» п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в

АД № 005153

3X. 1865/4
10.12.21

Российской Федерации" (далее – Правила), при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

В нарушение указанного требования в тамбуре учреждения на путях движения к эвакуационному выходу из столовой размещены коробки и другие предметы, что препятствует безопасной эвакуации.

Из содержания п. 5.1 "СП 3.13130.2009 «Свода правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» следует, что эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

При осмотре учреждения было установлено, что эвакуационный знак пожарной безопасности расположенный вблизи кабинета 411 не работал.

Согласно п. 1 приложения № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПин) не допускается при организации питания детей пищевая продукция без маркировки и с истекшим сроком годности и признаками недоброкачества.

Вместе с тем, в складском помещении пищеблока обнаружены пищевые продукты с признаками недоброкачества: картофель свежий с гнилью, морковь свежая с наличием плесени.

Из содержания п. 7.1.3 СанПин следует, что результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции.

Однако, в журнале бракеража готовой пищевой продукции с 25.11.2021 г. записи о проведении бракеража отсутствуют.

При проверке было установлено, что суммарные объемы блюд в меню на завтрак для 5-11 классов: за 30.11.2021 г. (для обучающихся из малообеспеченной категории) составляют – 450 г.; за 30.11.2021 г. (за наличный расчет) составляют – 480 г.; за 01.12.2021 г. (для обучающихся с ОВЗ) составляют – 480 г., что нарушает п. 8.1.2, таблицы 3 приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно требованиям, которого норматив не должен быть менее 500 г.

Аналогичное нарушение выявлено при проверке ежедневного меню за 30.11.2021 для обучающихся 1-4 классов, в котором суммарные объемы блюд на завтрак составили - 440 г. при нормативе не менее 500 г.

Выявленные нарушения являются существенными, поскольку не отвечают требованиям законодательства регламентирующего пожарную безопасность и качество пищевых продуктов, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Причиной нарушений является ненадлежащее исполнение работниками своих обязанностей и отсутствие должного контроля со стороны руководства за соблюдением требований законодательства, а также обеспечения пожарной безопасности.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости изменения подхода учреждения к организации питания несовершеннолетних.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Таймырского района, о дате и времени рассмотрения уведомить своевременно.
2. Принять конкретные меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах необходимо сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок – в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района

юрист 2 класса



В.А. Иванов